

BM Trafik og Natur
Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Halsnæs Forsyning, Varme
Havnevej 8
3300 Frederiksværk

Att: Finn Ellegård
Mail: fiel@hnf.dk

Afgørelse om ikke VVM-pligt

COWI A/S har på vegne af Halsnæs Forsyning den 14. september 2023 indsendt ansøgning i henhold til miljøvurderingsloven vedrørende nedgravning af elkabel gennem Frederiksværk By. Berørte matrikler fremgår af VVM-screeningsskema. Ansøgningen er sidenhen blevet revideret flere gange, senest d. 19. januar 2024.

Halsnæs Kommune har vurderet at det ansøgte er omfattet af miljøvurderingslovens (LBK nr. 4 af 03/01/2023) bilag 2 nr. 3c og nr. 10b.

Afgørelse

Halsnæs Kommune har vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger og dermed ikke forudsætter udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Ved vurderingen har Halsnæs Kommunen taget hensyn til kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

Afgørelsen er truffet i medfør af miljøvurderingslovens § 21. Kommunens afgørelse hviler på de oplysninger, der er indsendt i forbindelse med ansøgning. De er nærmere beskrevet i nedenstående afsnit om projektet og i ansøgning fra den 14. september 2023, der er vedlagt som bilag.

Hvis indretning eller driften af projektet ændre i forhold til det beskrevne, vil der skulle indsendes en ny VVM-ansøgning.

Afgørelsen offentliggøres på Halsnæs Kommunes hjemmeside den 21. februar 2024.

Afgørelsen kan påklages op til 4 uger efter offentliggørelsen. Der henvises til klagevejledningen.

Der gøres opmærksom på, at en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.

Det skal bemærkes, at afgørelsen ikke er en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke forudsætter, at der udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering. De med projektet forbundne bygge- og anlægsarbejder må således ikke påbegyndes, inden der er indhentet de nødvendige godkendelser og tilladelser efter anden lovgivning.

Beskrivelse af projektet

I forbindelse med udfasningen af gas i Danmark og for at vende den generelle produktion imod en mere grøn kilde har Halsnæs Kommune miljøgodkendt et projekt, hvor der etableres en 10 MW varmepumpe og en 30 MW-elkedel, som skal hjælpe med at forsyne borgerne i Frederiksværk med fjernvarme. I forbindelse med projektet skal der desuden etableres en 1,6 km lang 50 kV elkabel. Elkablet ligger mellem det nye produktionsanlæg (varmepumpe og elkedel) placeret på Havnesvinget 10 og Radius Elnets 132/50 kV Station Valseværket beliggende ved Strandvejen. Parallelt med 50 kV kabelnet etableres en fiberoptisk kabelforbindelse til signaludveksling og styring.



Kort 1: Placering af ledning markeret med grøn og rød streg.

I anlægsfasen skal kablet graves ned som angivet med rød streg på kort 1 og skydes under terræn, hvor der er træer og vandløb samt langs jernbanen som angivet med grøn streg på kort 1. Der vil forekomme støj, særligt i forbindelse med opbrydning af asfalt. Der kan desuden forekomme støv som følge af gravearbejdet, gener fra dette minimeres med vanding. Der arbejdes i hverdage indenfor normal arbejdstid. Der kan være behov for anvendelse af lys, i så fald sikres at kun arbejdsområderne oplyses. Naboer informeres om projektet, samt om deres rettigheder i forbindelse med projektet. I forbindelse med gravetilladelse sikres trafiksikkerhed og fremkommelighed i anlægsfasen.

I driftsfasen vil der ikke være ændret arealanvendelse, støj eller lign.

Baggrund for afgørelsen

Ved screening af projektet har kommunen lagt vægt på følgende miljøparamenter:

- Støj

-
- Støv
 - Lys
 - Grundvand
 - Jordforurening
 - Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Støj

Der vil forekomme støj i forbindelse med anlægsfasen. Arbejdet er midlertidigt, finder sted i hverdage og inden for almindelig arbejdstid. Kommunen vurderer, at der ikke vil ske en væsentlig støjbelastning af omgivelserne.

Støv

Der kan forekomme støv i anlægsfasen. Dette forhindres med vanding, hvorfor kommunen finder, at der er truffet nødvendige foranstaltninger til at mindske gener.

Lys

Der kan være brug for lys i anlægsfasen. Da lyset begrænses til at oplyse arbejdsarealer, arbejdet er midlertidigt og finder sted i hverdage inden for almindelig arbejdstid vurderer kommunen, at det er acceptabelt.

Grundvand

Der er en lille risiko for spild fra maskiner. Der vil være kattegrus tilgængeligt til at minimere spredning. Kommunen vurderer, at der er truffet nødvendige foranstaltninger til at sikre grundvandet.

Jordforurening

Der skal graves i forurenede jord, hvorfor der skal søges § 8. Håndtering af forurenede jord sker efter gældende regler, hvorfor kommunen vurderer, at der ikke vil ske negativ påvirkning af miljøet.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 134 "Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose", der ligger ca. 550 m nordøst for projektområdet. Der er tæt bebyggelse og infrastruktur mellem projektområdet og Natura 2000-området. Da arbejdet er midlertidigt og primært vurderes at påvirke de umiddelbare nærområder, er det kommunens vurdering at der ikke vil ske væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Halsnæs Kommune skal desuden vurdere om projektet kan påvirke leve- og rastesteder for arter på Habitatdirektivets Bilag IV.

Projektet forudsætter ikke fældning af ældre træer eller nedrivning af bygninger, der ellers kan være levested for flagermus.

Ledningen graves overvejende ned langs veje og under kanal, ingen af delene vurderes egnet som levested for markfirben, spidssnudet frø eller stor vandsalamander som ellers forekommer forholdsvis udbredt i kommunen.

Da projektet overvejende finder sted i byområde vurderes det ikke at berøre andre Bilag IV arter i bred forstand. Det er således kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke yngle- og rasteområder for Bilag IV-arter.

Konklusion

På baggrund af den gennemførte VVM-screening har Halsnæs Kommune vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Projektet er dermed ikke omfattet af VVM-pligt og kan gennemføres uden udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

Høring

Halsnæs Kommune har vurderet, at følgende andre myndigheder, vil blive berørt direkte af afgørelsen, hvorfor der er foretaget høring i henhold til miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr.1.

- Slots- og Kulturstyrelsen og Museum Nordsjælland (Arresø Kanal er beskyttet fortidsminde)
- Fredningsnævnet for Nordsjælland (Arresø Kanal er fredet, men vurderes ikke at blive berørt af arbejdet)
- Miljøstyrelsen (Arresø Kanal er målsat vandområde)
- Region Hovedstaden (der skal graves i forurenede jord)

Berørte myndigheder har ikke kommenteret på sagen.

Et udkast til afgørelse har i henhold til forvaltningslovens (LBK nr. 433 af 22. april 2014) § 19 været forelagt grundejere og ansøger til kommentering.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for [angiv jeres myndigheds navn] via klageportalen. [Indsættes hvis der er krav om gebyrbetaling ved klage] Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Halsnæs Kommune. Hvis Halsnæs Kommune fastholder afgørelsen, sender Halsnæs Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag

Venlig hilsen

Mette Thornholm
Natursagsbehandler
Tlf.: 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk